

Legionowo, dnia 19 lutego 2025 r.

Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe
w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
ZPU.272.7.2025

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na Utrzymanie urządzeń odwadniających na drogach powiatowych na terenie powiatu legionowskiego

Wyjaśnienie treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytań, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie wielkości separatorów i osadników.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na drogach powiatowych w większości są wbudowane separatory z osadnikami o średnicy 1200mm i głębokości 3m.

Pytanie 2:

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację dotyczącą przewidywanej ilości odpadu z separatorów.

Odpowiedź

Zamawiający nie prowadzi statystyk dotyczących przewidywanej ilości odpadu z separatorów.

Pytanie 3:

Wykonawca prosi o wskazanie, jaka ilość odpadu z separatorów została zutylizowana podczas czyszczenia w 2024 roku.

Odpowiedź

Zamawiający nie prowadzi statystyk dotyczących przewidywanej ilości odpadu z separatorów podczas oczyszczania urządzeń odwadniających w 2024 r.

Pytanie 4:

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie ogólnej ilości odpadów z czyszczenia podczas utrzymania urządzeń odwadniających w 2024 r.

Odpowiedź

Zamawiający nie prowadzi statystyk dotyczących ogólnej ilości odpadów z czyszczenia podczas utrzymania urządzeń odwadniających w 2024 r.

Pytanie 5:

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy Zamawiający wymaga dokumentowania fotograficznego prac na obiektach infrastruktury drogowej podczas czyszczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga dokumentowania fotograficznego prac na obiektach infrastruktury drogowej podczas czyszczenia.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

STAROSTA

--//--

Roman Smogorzewski

Wyk. P. Jeliński