



Nr sprawy: PU/3/2025

Gliwice, dnia 14.02.2025 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla PWiK Gliwice na terenie przyległym do SUW w Gliwicach przy ul. Kanałowej 5 - Część nr 1” - PU/3/2025

Odpowiedź na zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 2:

Jaką moc ma mieć dostarczony magazyn energii?


Odpowiedź na pytanie nr 2:

Magazyn energii zgodnie z PFU powinien posiadać pojemność 50[kWh], doborem mocy urządzenia powinna zająć się osoba posiadająca uprawnienia budowlane w trakcie projektowania układu wyprowadzenia mocy, informacje te znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PREZES ZARZĄDU


Tomasz Bragier

WICEPREZES ZARZĄDU


Joanna Sosna

(podpis Zamawiającego)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biurow Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 214 767 500,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl



