



**Wyjaśnienia specyfikacji warunków
zamówienia.**

Nasz znak ZP.271.2.2025

Nowy Targ 14.02.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę budynku domu przedpogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

Dot. zabudowy meblowej w pomieszczeniach nr 0.16 i 0.19. Czy w pomieszczeniach tych, z uwagi na ich specyfikę nie należy wykonać zabudowy meblowej ze stali nierdzewnej, zamiast ze standardowej płyty meblowej? Czy w w/w pomieszczeniach potrzebna jest górna zabudowa z szafek, nie wystarczy tylko dolna?

Odpowiedź:

W pomieszczeniach 0.16 i 0.19 zabudowa meblowa ma być wykonana ze stali nierdzewnej. Proszę w obu tych pomieszczeniach przewidzieć po jednej szafce górnej o szer. 80cm. Dodatkowo zabudowa ze stali nierdzewnej w pom. 0.12.

Zabudowa meblowa ze standardowej płyty (górna i dolna) dotyczy pomieszczeń socjalnych.

Pytanie nr 2

Brak w przedmiarach ściany za ołtarzem z płyt g-k, z elementami szyby mlecznej. Proszę o potwierdzenie, że taką ścianę należy wycenić i ująć w ofercie.

Odpowiedź:

Zabudowa za ołtarzem jest objęta zamówieniem.

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Watycha

Otrzymują:

1/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>

2/ a/a