



LEGENDA:

—M2—M1— — linia wskazująca sprawdzenie ochrony odgromowej ujęte na rys. 03\_PW\_SUW—P37

— — linia wskazująca strefę ochrony na podstawie metody toczącej się kuli

Uwaga:  
— określono klasę odgromową LPS IV dla której dokonano sprawdzenia na podstawie parametrów toczącej się kuli  
\* promień toczącej się kuli 60m  
\* siatka zwodów poziomych o wymiarach 20m x 20m  
\* odległość przewodów odprowadzających 20m

AT PROJECT Sp. z o.o.						ul. Krasickiego 4, Ostrołęka 83-050 Kolbudy	
Inwestor: Toruńska Wodociąg Sp. z o.o.						ul. Rybaków 31/35, 87-100 Toruń	
Nazwa: Modernizacja istniejącej ochrony odgromowej oraz instalacji przeciwprzepięciowej w obiektach budowlanych na terenie Wydziału Ujęć Wody Oczyszczalni						No. rysunku P37	
Ciepota: Ujęcie Wód Powierzchniowych "Drapa"						No. rysunku P37	
Tytuł rys.: Sprawdzenie instalacji odgromowej i ochrony przeciwprzepięciowej						1	
DATA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS		
1.10.2024	AUTOR PROJ.	mgr inż. Krzysztof Narkowicz	PCMD0242HDE15	Instal. elek.			
BRANŻA	OPRACOWAŁ	---	---	Instal. elek.			
DATA	OPRACOWAŁ	---	---	Instal. elek.			
Opis: 2024	OPRACOWAŁ	---	---	Instal. elek.			
NR ARCHIW.	OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartłomiej Zosul	PCMD148POCE06	Instal. elek.			