



Nr sprawy: 038/2025

Szczecin, dnia 09.04.2025 r.

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Goliśza 10
71-682 Szczecin
tel. 91 44 26 200
fax 91 42 21 258

zwik@zwikszczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „**Modernizacja systemu sterowania punktu zlewnego OŚ „Pomorzany” w Szczecinie**”.

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału V pkt 1 zapytania ofertowego udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

W opisie przedmiotu zamówienia zawarta jest informacja, iż monitory dotykowe i komputery think client mają mieć wyjścia graficzny typu Display Port. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast wyjść graficznych Display Port wyjścia typu DVI lub HDMI?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza również wyjścia typu DVI lub HDMI.