



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W NOWYM TOMYŚLU
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8
64-300 NOWY TOMYŚL
TEL. 61 4422091, 61 4422080
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl
NIP: 788-00-07-818
VAT-UE: PL 788 00 07 818
REGON: 631066938
nr. rejestrowy BDO-000036386**

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425
Santander Bank Polska S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

Nowy Tomyśl, dnia 11.03.2025 r.

Dotyczy: "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Tomyślu w zakresie branży technologicznej, elektrycznej i AKPiA" (ID 1072052)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytanie zadane do treści ogłoszenia w postępowaniu "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Tomyślu w zakresie branży technologicznej, elektrycznej i AKPiA" (ID 1072052)

Pytanie 1:

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy realizującemu umowę pliki sterowników stacji oraz wizualizacji paneli HMI? Będzie to konieczne w przypadku modernizacji istniejącego układu.

Odpowiedź:

Informujemy, że aktualna wersja oprogramowania znajduje się w urządzeniach na terenie stacji uzdatniania wody w Nowym Tomyślu.

Wykonawca w ofercie na rozbudowę w/w układu sterowania musi przewidzieć koszty pobrania, analizy, aktualizacji i rozbudowy istniejącego oprogramowania sterowników PLC, paneli HMI i systemu SCADA.