



**Wyjaśnienia specyfikacji warunków
zamówienia.**

Nasz znak ZP.271.5.2025

Nowy Targ 13.03.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

Czy dostawa wyposażenia meblowego – szatni, magazynu, sali tematycznej, biblioteki, pom. Gospodarcze, pom. trenera – objęta jest przedmiotem postępowania?

Odpowiedź:

Dostawa jest objęta zamówieniem zgodnie z załącznikiem nr 1 do wyjaśnień.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie schematu rozdzielniczy elektrycznej Rwc.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć obudowę podtynkową o pojemności min. 6x18 modułów, 5 x wyłącznik różnicowo-nadprądowy jednofazowy B10 , 30mA, A, 5 x wyłącznik różnicowo-nadprądowy jednofazowy B16, 30mA, A, rozłącznik izolacyjny 63A, ochronnik przepięć typ 2, lampki kontroli napięcia (3 szt. 1 fazowe) oraz wyłącznik nadprądowy C-1, 1f – 3 szt.

Pytanie nr 3

W związku z obszernym, wielobranżowym przedmiotem zamówienia, a co za tym idzie z dużą ilością dokumentacji projektowej z którą Wykonawca musi się zapoznać i na jej podstawie dokonać rzetelnej wyceny, oraz w związku z ryczałtowym charakterem rozliczenia przedmiotu zamówienia oraz pomocniczym charakterem przedmiarów - zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 10 dni roboczych - na dzień 14.03.2025 r.


Odpowiedź:

Termin składania ofert został już przesunięty na dzień 27 marca 2025r.

Otrzymują:

1/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>

2/ a/a

BURMISTRZ

mgr Cezary Wątycha