



GMINA
ŻNIN

Żnin, dnia 21 maja 2025 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP.271.12.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żninie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00226718/01.

Na podstawie art. 284 ust. 2. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U 2024 poz. 1320 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

4. **Pytanie:** Mając na uwadze, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne, a jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo oraz zapewniającą najwyższą trwałość, składamy wniosek o dopuszczenia do udziału w przetargu nawierzchni poliuretanowych na boisko wielofunkcyjne oraz bieżnie lekkoatletyczne, zgodnej z aktualnie wymaganą normą PN-EN 14877:2014-02 o poniższych parametrach, jako nawierzchnie równoważną, posiadającą wymagane certyfikaty oraz atesty obowiązujące na rynku Polskim, Bieżnia lekkoatletyczna
- Oferowana nawierzchnia / norma PN EN 14877:2014
- Projektowana bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni sportowej bezspoinowej, poliuretanowogumowej, typu natrysk o grubości 14 mm..
1. Grubość systemu: min 14 mm
 2. Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu, N/mm² (MPa) $\geq 0,90$
 3. Wydłużenie względne przy zerwaniu po starzeniu % ≥ 63
 4. Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g $\leq 0,45$
 5. Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
 - nawierzchnia sucha: min 90
 - nawierzchnia mokra: min 57
- Dokumenty na potwierdzenie jakości oferowanej nawierzchni oraz na potwierdzenie spełnienia wymagań ekologicznych i prozdrowotnych:
1. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, potwierdzające minimalne parametry
 2. Atest Higieniczny PZH
 3. Kartę techniczną nawierzchni poświadczoną przez producenta
 4. Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię

Urząd Miejski w Żninie
ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, kontakt: (+48) 52 30 31 301, e-mail: kontakt@gminaznin.pl

5. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2021
 6. Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) dla oferowanego systemu
 7. Aktualny Certyfikat World Athletic na oferowany system poliuretanowy.
 8. Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni
 9. Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni
- Podkreślamy, że proponowane przez nas zmiany w żaden sposób nie wpływają na obniżenie jakości oferowanej nawierzchni oraz mając na względzie dobre praktyki oraz zasadę uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 1 Pzp), wnioskujemy o modyfikację zapisów specyfikacji i dopuszczenie zmian w zakresie parametrów dla w/w nawierzchni, która jest przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej oraz odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Parametry techniczne dla boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni lekkoatletycznej muszą być zgodne z dokumentacją projektową. Zamawiający nie wyraża zgody na ujednolicenie grubości nawierzchni poliuretanowej dla boiska i bieżni.

Sprawę prowadzi:

Dorota Gutowska

kontakt: tel. 609 277 486, e-mail: d.gutowska@gminaznin.pl

Urząd Miejski w Żninie

ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, kontakt: (+48) 52 30 31 301, e-mail: kontakt@gminaznin.pl