

W Y J A Ś N I E N I A

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Przebudowa rurociągów wody surowej SUW**

Kłodawa od studni nr X do ul. Gorzowskiej w m. Kłodawa

Nr sprawy **ZP/13/2025/S**

Na podstawie §28 ust. 1 i 4 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych”, Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców.

Treść pytania 1:

1) Uprzejmie prosimy o udostępnienie rysunków branży sanitarnej w wersji edytowalnej z zachowaniem skali lub w formacie pdf. (dot. PZT i profil podłużny).

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia rys. nr 1 i 2 w formacie pdf.

Treść pytania 2:

2) Prosimy o informację, z jakiego materiału jest wykonany istniejący rurociąg od węzła W15 do W22, w celu dobrania głowicy do krakingu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istniejący rurociąg od węzła W15 do W22 jest rurociągiem stalowym.

Treść pytania 3:

3) Prosimy o informację, jaka jest średnica rurociągu do zamulenia/demontażu wskazana na załączniku nr 1 i 2 do OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istniejący rurociąg przewidziany do zamulenia i demontażu to rurociąg o średnicy DN300 i DN200.

Treść pytania 4:

4) Prosimy o informację, jaką długość rurociągu należy unieczynnić poprzez zamulenie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zamulić ok. 598 m rurociągu, co zostało wskazane w przedmiarze robót.

Treść pytania 5:

5) Prosimy o informację, jaką mieszanką należy unieczynnić rurociąg – pianobetonem czy mieszanką cementowo- piaskową?

Odpowiedź:

Zamawiający do zamulenia rurociągu dopuszcza zarówno mieszankę cementową – piaskową jak również pianobeton.

Treść pytania 6:

6) Prosimy o informację, jaką długość rurociągu należy zdemontować?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zdemontować ok. 16 m rurociągu, co zostało wskazane w przedmiarze robót.

Treść pytania 7:

7) Prosimy o załączenie profilów podłużnych wylotów nr 1 oraz nr 2 do rzeki Kłodawki.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza profile podłużne odwodnienia rurociągu.

Treść pytania 8:

8) Prosimy o podanie wymiarów betonowych wylotów nr 1 oraz nr 2.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować betonowy wylot o wymiarach wysokość 600mm, szerokość 940mm, długość 780mm.

Treść pytania 9:

9) Prosimy o podanie szerokości umocnień skarp z płyt ażurowych, jakie mają być wykonane przy wylotach do rzeki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przy każdym wylocie należy zastosować 1 płytę ażurową o wymiarach 40 cm x 60 cm.

Treść pytania 10:

10) Prosimy o podanie wymagań materiałowych/specyfikacji dotyczących klap zwrotnych na wylotach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować klapę zwrotną dogrzewaną z PE.

Treść pytania 11:

11) Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót w wersji edytowalnej w formacie ATH.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia przedmiaru w takim formacie.

Treść pytania 12:

W związku z zamiarem udziału w powyższym postępowaniu Wykonawca ... zwraca się z prośbą o zmianę zapisów umowy:

1. W § 1 ust. 2 wskazali Państwo: „W przypadku rozbieżności (sprzeczności) zapisów poszczególnych dokumentów wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub omyłek w dokumentacji lub umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Tego rodzaju zmiany lub poprawki nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają aneksu do niej. Wprowadzenie zmian lub poprawek o których mowa powyżej nie uprawnia Wykonawcy do zmiany Wynagrodzenia, chyba że umowa stanowi inaczej.” Z powyższego zapisu wynika, że może dojść do sytuacji, w której Wykonawcę równolegle obowiązywać będą wzajemnie sprzeczne postanowienia. Wobec tego prosimy o poprawienie powyższego zapisu umowy poprzez ustanowienie gradacji obowiązujących dokumentów w przypadku zaistnienia w nich sprzecznych zapisów.

2. W § 9 ust. 11 wskazali Państwo: „Maksymalna wysokość kar umownych z tytułu niniejszej umowy nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto, z dnia zawarcia umowy o którym mowa w § 3 ust. 1.”

Prosimy o obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do 30% wartości brutto umowy.

Na taki górny limit wskazuje praktyka orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej. Przywołać można m.in. wyrok KIO z 22.08.2023 r., KIO 2327/23, LEX nr 3602542: „W praktyce udzielania zamówień publicznych maksymalna wartość kar umownych wynosi na ogół od 10% wynagrodzenia netto - 30% wynagrodzenia brutto wykonawcy. Określając górny limit kar umownych, zamawiający powinien wziąć pod uwagę zakres i rodzaj naruszenia obowiązków umowy, wielkość i specyfikę przedmiotu zamówienia oraz zasadę proporcjonalności i uczciwej konkurencji.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.