

1. ogólne

1.1 Ogrzewanie	Numer projektu	
	Nazwa projektu	ZAL-08- CT strona wtórna
	Opracował	Uladzislau Litviniuk
	Data	2024-03-13
	Notatka	
	Język	Polski

2. Dane instalacji

2.1 Dane instalacji Informacje ogólne	Kryterium projektowe	DIN EN 12828, VDI 4708
2.2 Temperatury	Najwyższa nastawa wartości zadanej w regulato- rze temperatury (t_{maks})	40 °C
	Współczynnik rozszerzalności	0,7 %
	Maksymalna temperatura na zasilaniu (t_v)	40 °C
	Temperatura na powrocie (t_r)	30 °C
	Ogranicznik temperatury STB (t_{stb})	45 °C
	Zawartość środka zabezpieczającego przed zamarzaniem	0,0 %
	Minimalna temperatura w systemie (t_{min})	10 °C
2.3 Ciśnienia	Ciśnienie statyczne (p_{st})	0,2 bar
	Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa (p_{sv})	3,0 bar
	Ciśnienie początkowe (p_a)	1,3 bar
	Ciśnienie końcowe (p_e)	2,5 bar
	Minimalne ciśnienie robocze (p_0)	1,0 bar
	Minimalne ciśnienie na dopływie do pomp obie- gowych (p_z)	1,0 bar
	Ciśnienie parowania (p_d)	0,0 bar
	Uzupełnianie wody z sieci wody pitnej	tak
	Ciśnienie zasilania wodą pitną (p_{zi})	4,0 bar
2.4 Moc grzewcza i pojemność instalacji	Źródła ciepła	
	1. Kocioł	
	Typ źródła ciepła	Wymiennik
	Moc	30 kW
	Pojemność	1 L
	Temperatura	180 °C
	Linia przedłużająca <10m//10m <L<30m	-





2. Dane instalacji

Odbiorniki

1. Obwody grzewcze

Typ odbiornika	Grzejnik płytowy
Moc	30 kW
Udział	100,0 %
Pojemność	250 L
Zasilanie	40 °C
Powrót	30 °C

Pojemność	0 L
-----------	-----

Zewnętrzna sieć ciepła

1. Przewody specjalne

Średnica nominalna (DN)	DN 10
Długość rur	0,0 m
Pojemność	0 L

Pojemność	0 L
-----------	-----

Komentarz

Łączna moc źródeł ciepła	30 kW
Obliczona pojemność instalacji	251 L
Linia rozbudowy <10m//10m <L<30m	DN20//DN20
Objętość rozszerzenia	2 L
Rezerwa wody	1,2 %
Rezerwa wody	3 L
efektywne zaopatrzenie w wodę	1,6 %
efektywne zaopatrzenie w wodę	4 L

2.5 Przybliżone wartości ciśnienia roboczego instalacji

Ciśnienie napełniania przy odpowiedniej temperaturze

40 °C	2,4 bar
30 °C	2,4 bar
20 °C	2,3 bar
10 °C	2,3 bar

Tabela będzie poprawna wyłącznie wówczas, gdy rzeczywiste dane instalacji są zgodne z podstawą obliczeń.

2.6 Dane instalacji Separacja

Przepływ objętościowy	2,60 m³/h
Średnica nominalna rury	DN 32 (IG 1 1/4)

2.7 Dane instalacji Uzupełnianie i uzdatnianie wody

Zmiękczenie wg VDI 2035	tak
Aktualna twardość wody uzupełniającej	12,0 °dH

2.8 Dane instalacji Zwrotnice hydrauliczne

Przepływ objętościowy	2,60 m³/h
-----------------------	-----------

2.9 Dane instalacji Wymiennik

Moc (Q)	30 kW
---------	-------

