



**Wyjaśnienia specyfikacji warunków
zamówienia.**

Nasz znak ZP.271.5.2025
Nowy Targ 26.02.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

Czy inwestor podtrzymuje wymóg stosowania paneli typu szkło-szkło bezramkowych z folią PVB? (jest to drogie rozwiązanie)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zastosowanie paneli przedstawionych w projekcie, które zostały uzgodnione z rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń p.poż w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Pytanie nr 2

Czy inwestor podtrzymuje zapis, że obudowy rozdzielnic należy wyposażyć w panel operatorski oraz aparaty w styki kontrolne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wyposażania obudów w panel operatorski oraz styków kontrolnych do aparatów.

Pytanie nr 3

Proszę o przesłanie typu, wysokości i sylwetki masztów oświetleniowych na małym i dużym boisku – brak w projekcie.

Odpowiedź:

Należy stosować słupy 12m dla małego boiska oraz 15m dla dużego boiska. Sylwetka słupa wg wybranego dostawcy.

Pytanie nr 4

Czy inwestor potwierdza, że zasilania do rozdzielni R1, R2, RH, RWC, RPV należy wykonać kablem N2XH-J 5x95?



Odpowiedź:


Zasilania do rozdzielnic należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 5

5. Czy inwestor podtrzymuje zapis na temat systemu CCTV że kamery zewnętrzne mają mieć 16MP, fisheye 12MP a serwer o pojemności 64TB. Dobrany w projekcie system jest o bardzo wysokich parametrach, czy inwestor zdaje sobie sprawę o kosztach takiego systemu?

Odpowiedź:

Rozdzielczości kamer zostały dobrane w oparciu o normę IEC EN62676-4:2015. Pojemność macierzy dyskowej jest wynikiem założonego czasu rejestracji oraz wielkości strumienia wideo. Należy wykonać zgodnie z projektem.

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Watycha

Otrzymują:

1/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>

2/ a/a