



Nr sprawy: 038/2025

Szczecin, dnia 09.04.2025 r.

Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Maksymiliana Goliśza 10  
71-682 Szczecin  
tel. 91 44 26 200  
fax 91 42 21 258

[zwik@zwikszczecin.pl](mailto:zwik@zwikszczecin.pl)  
[www.zwik.szczecin.pl](http://www.zwik.szczecin.pl)

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Modernizacja systemu sterowania punktu zlewnego OŚ „Pomorzany” w Szczecinie”.

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału V pkt 1 zapytania ofertowego udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie monitorów dotykowych o współczynniku MTBF równym 30000 godzin z uwagi na trudność spełnienia powyższych wymagań dla urządzeń pracujących w temperaturach otoczenia poniżej 0 °C ?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie monitorów dotykowych o współczynniku MTBF równym 30000 godzin.