

Dział Zamówień Publicznych

Wrocław, 27.03.2025 r.

Postępowanie numer: KA-CZL-DZP.261.2.23.2025

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania: na sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zamawiający, przekazuje poniżej treść zapytania (zachowano oryginalną treść pytania), które wpłynęło do Zamawiającego i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

„Poz. 94-96

Brak na rynku rozdzielnic o takich wymiarach z klasą ochronności II, proszę o dopuszczenie I klasę ochronności”

Odpowiedź:

Zamawiający dla pozycji od 94 do 96 dopuszcza klasę ochronności I.

Pytanie 2

„Poz. 276-276

Proszę o dopuszczenie pokryw o grubości 0,5mm – korytka kablowe z poz. 256-258 mają właśnie taką grubość”

Odpowiedź:

Zamawiający dla pozycji 276 dopuszcza pokrywę o grubości 0,5 mm.

Sporządziła: Renata Nazimek

Specjalista Działu Zamówień Publicznych