



**Wyjaśnienia specyfikacji warunków  
zamówienia.**

Nasz znak ZP.271.2.2025  
Nowy Targ 21.02.2025r.

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę budynku domu  
przedpogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Cmentarzu Komunalnym w  
Nowym Targu.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

Brak w projekcie i przedmiarach informacji dot. wykonania na ścianach i sufitach gładzi gipsowych? Z uwagi na to, iż na sufitach w większości pomieszczeń będą płyty G-K oraz w pom. kaplicy za ołtarzem będzie zabudowa z płyt G-K, wykonanie gładzi gipsowych wydaje się zasadne w celu ujednolicenia wykończenia ścian. Proszę o informację, czy w/w gładzie ująć w ofercie?

Odpowiedź:

**Proszę przewidzieć gładzie szpachlowe na sufitach z płyt G-K w pomieszczeniach gdzie taki sufit zastosowano oraz na ścianach w pomieszczeniach: od 0.01 do 0.13 oraz od 0.15 do 0.25 .**

**BURMISTRZ**  
*mgr Grzegorz Watycha*

Otrzymują:

1/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>  
2/ a/a