



Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

tel.: 86 271 24 18, 86 271 32 96 **fax.:** 86 271 20 92 **e-mail:** starosta@powiatzambrowski.com
NIP: 723-14-31-809 **Regon:** 450672283

Zambrów, 12.05.2025 r.

IR.272.3.2025

ODPOWIEDZ NA PYTANIE

Pytanie:

„W km 4+982 istnieje przepust o średnicy 80 cm czy nowy przepust będzie miał średnicę 60 cm tak jak jest wyszczególnione w przedmiarze? (pozycja 62 przedmiaru robót)”

Odpowiedz:

W pozycji 62 przedmiaru robót należy przyjmować do kalkulacji przepust z rur PEHD 800 mm SN8. Ponadto w pozycjach nr 32,42 i 52 również należy przyjmować w kalkulacji przepusty PEHD SN8 o średnicy jak określono w tych pozycjach przedmiaru robót.

WICESTAROSTA

Robert Maciej Rosiak