



**Wyjaśnienia specyfikacji warunków
zamówienia.**

Nasz znak ZP.271.2.2025

Nowy Targ 12.02.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę budynku domu przedpogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

Proszę o dookreślenie kolorystyki stolarki PVC i ALU; Czy kolor ma być taki sam od zewnątrz jak od wewnątrz?

Odpowiedź:

Kolor stolarki okiennej i drzwiowej ciemno-szary / grafitowy RAL 7021 obustronnie.

Pytanie nr 2

Proszę o dookreślenie czy okna mają być antywłamaniowe. Jeśli tak, to o jakiej klasie antywłamaniowości ?

Odpowiedź:

Stolarka okienna i drzwiowa oraz szklenia strukturalne mają być antywłamaniowe, klasa szklenia zewnętrznego minimum P4.

Pytanie nr 3

Czy montaż okien ma być wykonany jako montaż trójwarstwowy (tzw. szczelny)?

Odpowiedź:

Tak, montaż należy wykonać jako szczelny powietrznie.

Pytanie nr 4

Czy drzwi zewnętrzne projektowane jako stalowe, można wykonać jako aluminiowe?

Odpowiedź:

Tak.

wz. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>

2/ a/a

Referat ds. Zamówień Publicznych

tel. (18) 26-11-244
fax (18) 26-62-312

e-mail: umnt@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl

pokój Nr 301, III piętro