



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KRAKOWIE**
30-134 Kraków, Zarzecze 106

Kraków, dn. 15 maja 2025 r.

WZP.2370.8.6.2.2025

WYKONAWCY

uczestnicy postępowania na remont pomieszczeń Wydziału Planowania Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz części pomieszczeń w budynku głównym KW PSP Kraków

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Czy dysponują Państwo rysunkiem przedstawiającym zestawienie stolarki? Jeśli tak to proszę o udostępnienie?

Odpowiedź:

W załączeniu zestawienie stolarki, którą należy wykonać zgodnie z wytycznymi opisanymi w OPZ. Wymiary stolarki należy dostosować do istniejących otworów okiennych.

Pytanie 2

Proszę o wskazanie wysokości kwoty przeznaczonej na zrealizowanie zamówienia

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy pzp „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ”.

Zamawiający wskazuje również, że zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy pzp „Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

Pytanie 3

Czy okna muszą mieć szczelność akustyczną na poziomie 35 Db?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza okna o szczelności akustycznej min 31Db

Pytanie 4

Czy w oknach muszą zostać zastosowane szyby bezpieczne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pakietów szklenia standardowych o parametrach nie gorszych niż $K=0.5$ 4/18/4/18/4 z ciepłą ramką

Jednocześnie, informuje że **zmianie ulega**:

1. W załączniku nr 3 do SWZ „projekt umowy” w § 1 skreśla się zapis „POSTANOWIENIA OGÓLNE”
2. W załączniku nr 3 do SWZ „projekt umowy” w § 8 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli opóźnienie wykonania przedmiotu umowy przekroczy 10 dni kalendarzowych ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego. W przypadku jeżeli ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy w części wówczas zapłaci WYKONAWCY wartość zrealizowanej i odebranej, zgodnie z §6 dostawy. Jeżeli powyższe spowodowane jest okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy wówczas Zamawiający nie będzie naliczał kary za odstąpienie od umowy. Jeżeli odstąpienie nastąpi z winy Wykonawcy wówczas Zamawiający naliczy kare umowną za odstąpienie. W przypadku jeżeli ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy w całości nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Za dopuszczalną formę złożenia oświadczenia uznaje się przesłanie stosownego pisma podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym emailem na adres..... Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia przyczyn odstąpienia.”

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia. Prosimy o ich uwzględnienie w przygotowywanych ofertach.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, w związku z faktem wpłynięcia ww. pytań.

podpisał elektronicznie:

**MAŁOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

/ - /

z up.

bryg. mgr inż. Marcin Głogowski