



**Wyjaśnienia specyfikacji warunków
zamówienia.**

Nasz znak ZP.271.5.2025

Nowy Targ 13.03.2025r.

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę sali gimnastycznej przy
Szkołe Podstawowej nr 11 w Nowym Targu.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

Prosimy o załączenie aktualnych warunków technicznych dla projektowanego węzła cieplnego.

W przesłanym projekcie warunki techniczne dotyczą węzła 2F co+cwu o łącznej mocy 335 kW, natomiast zaprojektowany jest węzeł 3F co+ct+cwu o mocy 222,5kW.

Proszę o potwierdzenie temperatur sieci ciepłowniczej dla lata i zimy, wynoszącej 120/65st C.

Odpowiedź:

Projektowany węzeł cieplny ma 2 obiegi c.o. (grzejniki i nagrzewnice wodne). Węzeł jest generalnie węzłem dwufunkcyjnym (ogrzewanie + c.w.u.) z dwoma wymiennikami dla c.o. Użyty w opisie zwrot "ciepło technologiczne" użył dostawca węzła kompaktowego, w praktyce są to 2 obiegi c.o. + obieg c.w.u. W obiekcie nie ma urządzeń technologicznych. Węzeł cieplny był uzgadniany z dostawcą ciepła, który nie wnosił zastrzeżeń. Parametry temperaturowe sieci podał w warunkach dostawca ciepła nie różnicując ich dla zimy i lata.

Pytanie nr 2

Proszę o informację czy w ofercie należy uwzględnić wycenę dachu zielonego oznaczonego jako projektowany (812,23 m2) w legendzie na rysunku PZT, jeśli tak to proszę o załączenie projektu w tym zakresie.

Odpowiedź:

NIE, nie należy uwzględniać dachu zielonego.

Pytanie nr 3

Proszę o informacje czy należy wycenić projektowane ciągi pieszo-jezdne i piesze wykonane w geokracie czy kostce? Jeśli Zamawiający wymaga kostki to proszę o określenie podstawowych parametrów kostki?

Odpowiedź:

Należy wycenić wykonanie ciągów pieszo – jezdnych i pieszych z kostki betonowej 80 mm z zachowaniem parametrów nośności jak dla dróg pożarowych.

Referat ds. Zamówień Publicznych



Pytanie nr 4

Proszę dokładnie wykazać w projekcie jakie wyposażenie zewnętrzne trzech istniejących boisk treningowych i wewnętrzne sali gimnastycznej należy wycenić, z uwagi, że przedmiar stanowi tylko elementem pomocniczym.

Odpowiedź:

Istniejące boiska pozostają bez zmian, z wyjątkiem boiska do piłki nożnej które się skróciło (ale wyposażenie można użyć istniejące). Dodatkowo zaprojektowano zewnętrzne boisko do koszykówki z jedną tablicą z ogrodzeniem w postaci piłkochwyków.

- Wykonanie ogrodzenia w postaci piłkochwyków wraz z furtką wejściową – 255 m²
- Koszykówka - boiska treningowe: tablica do koszykówki na stelażu mocującym, składa na bok, mechanizm regulacji wysokości tablicy 150x180 cm, tablica ze szkła akrylowego, osłoną dolnej krawędzi. obręczą. siatką turniejową do obręczy – 1 komplet

Pytanie nr 5

W opisie technicznym z zakresu teletechniki jest informacja o parametrach systemu CCTV. Proszę o potwierdzenie celowego wskazania tak zaawansowanych i drogich rozwiązań technicznych przewyższających w stopniu znaczącym zadania które w ten system miałyby na tym obiekcie realizować. Proszę o uzasadnienie takich wysokich wymagań specyfikacji sprzętowej i wytycznych systemu CCTV.

Odpowiedź: System CCTV został dobrany w oparciu o normę PN-EN 62676-1-1:2014. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 6

W opisie technicznym z zakresu teletechniki jest informacja o parametrach sieci LAN. Proszę o potwierdzenie celowego wskazania tak zaawansowanych i drogich rozwiązań technicznych przewyższających w stopniu znaczącym zadania które w ten system miałyby na tym obiekcie realizować. Proszę o uzasadnienie takich wysokich wymagań specyfikacji sprzętowej. Proszę o ponowne przeanalizowanie specyfikacji sprzętowej i wytycznych systemu LAN.

Odpowiedź:

System okablowania strukturalnego LAN został zaprojektowany w oparciu o szereg norm branżowych oraz założeniu jego funkcjonalności przez 25 lat. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 7

W opisie technicznym z zakresu elektryki jest informacja: „Szczegółowy dobór masztów oświetleniowych znajduje się w oddzielnym opracowaniu. Natężenie oświetlenia na dużym boisku nie mniejsze niż 1000 lx przy równomierności n1 0,86 i równomierności n2 0,69. Natężenie oświetlenia na najmniejszym boisku nie mniejsze niż 500 lx przy równomierności n1 0,76 i równomierności n2 0,68.”



Według normy PN-EN 12193:2018 minimalne natężenie na obiektach sportowych pierwszoligowych to 500lx, na obiektach szkolnych ma to być minimum 75lx. Proszę o uzasadnienie takich wysokich wymagań oświetlenia boisk sportowych.

Odpowiedź:


Norma PN-EE 12193:2018 wskazuje minimalną wartość natężenia oświetlenia na obiektach sportowych. Zamawiający koryguje wartość natężenia oświetlenia na dużym boisku do 500 lx.

Pytanie nr 8

Proszę o przedstawienie modeli zaprojektowanych w projekcie oprav oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.

Odpowiedź:

Zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie jest uprawniony do oceny równoważności materiałów. Wykonawca może zatem złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Otrzymują:

1/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>

2/ a/a

