

Legionowo, dnia 14 marca 2025 r.

Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe
w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
ZPU.272.12.2025

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock – I Etap na odcinku od km 0+000 do km 1+935

Wyjaśnienie treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytań, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 1:

W opisie przedmiotu zamówienia jak również w Warunkach usunięcia kolizji z PGE widnieje przebudowa sieci elektroenergetycznej NN, SN, WN. Do dokumentacji przetargowej załączona jest tylko dokumentacja dotycząca przebudowy sieci nN-0,4kV. Prosimy o poprawę zapisu w SWZ (VIII pkt 2 ppkt 5) , bądź zamieszczenie brakującej dokumentacji.

Odpowiedź

W opisie przedmiotu zamówienia wpisano usunięcie kolizji z siecią NN, SN oraz WN, ponieważ linie napowietrzne i kablowe zasilane są ze stacji transformatorowych SN/NN. Usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi obejmuje sieci NN oraz roboty na sieci Wn. Zamawiający przekazuje w załączeniu projekt wykonawczy - Wymiana izolatorów w linii napowietrznej 110kV stanowiący załącznik do wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie 2:

Warunki usunięcia kolizji z PGE straciły ważność. Po czyjej stronie będzie aktualizacja warunków.

Odpowiedź

Zamawiający posiada aktualną umowę na usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi, która zostanie udostępniona po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Pytanie 3:

Jeżeli Zamawiający nie przewiduje usunięcia kolizji WN w ramach postępowania przetargowego, prosimy o aktualizację warunków usunięcia kolizji w PGE z pominięciem tej sieci, ponieważ zapis ten dyskwalifikuje dużą ilość potencjalnych wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi w ramach postępowania przetargowego. Zamawiający przekazuje w załączeniu projekt wykonawczy - Wymiana izolatorów w linii napowietrznej 110kV stanowiący załącznik do wyjaśnień treści SWZ.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Załącznik:

- Projekt wykonawczy - Wymiana izolatorów.

STAROSTA

--//--

Roman Smogorzewski

Wyk. M. Bandurska