



32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ZAMOŚĆ

Nr. 5441/2025

Data 2025-05-19
22-400 Zamość



32 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Kierownik Infrastruktury
mgr inż. Andrzej Osęła

Egz. poj.

Znak sprawy: ZP/ZO/12/2025

Zamość, 19 maj 2025 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/32wog>

Dotyczy: wyjaśnień do treści zapytania ofertowego (ZO) w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego pod nazwą: Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu naściennego w budynkach zlokalizowanych na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy z podziałem na 2 części:

Część 1- w rejonie odpowiedzialności Grupy Zabezpieczenia Lublin

Część 2 - w rejonie odpowiedzialności Grupy Zabezpieczenia Zamość i Grupy Zabezpieczenia Hrubieszów. Nr sprawy: ZP/ZO/12/2025

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość – Zamawiający, działając zgodnie z Rozdziałem IV pkt 5) 6) 7) Zapytania ofertowego (ZO) udziela wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE 1:

„Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatora o mocy chłodniczej 2,7kW? Zamawiający wymaga wartości 2,5kW +/- 5%. Powinna być podana wartość minimalna.”

ODPOWIEDŹ AD 1:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia punktu 5. Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE 2:

„Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatora o mocy grzewczej 3,0kW? Zamawiający wymaga wartości 2,5kW +/- 5%. Powinna być podana wartość minimalna.”

ODPOWIEDŹ AD 2:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia punktu 5. Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE 3:

„Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatora o mocy grzewczej 3,8kW? Zamawiający wymaga wartości 3,5kW +/- 5%. Powinna być podana wartość minimalna.”

ODPOWIEDŹ AD 3:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia punktu 5. Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE 4:

„Gdzie należy odprowadzić skropliny? Proszę podać osobno dla części I i II.”

ODPOWIEDŹ AD 4:

Zamawiający informuje, że skropliny należy odprowadzić grawitacyjnie przez ścianę na zewnątrz budynku zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia odpowiednio do danej części.

PYTANIE 5:

„Skąd zasilane będą klimatyzatory? Proszę podać osobno dla części I i II.”

ODPOWIEDŹ AD 5:

Zamawiający informuje, że klimatyzatory należy zasilić z przygotowanych przez Zamawiającego złączy znajdujących się w odległości nie większej niż 2 mb. zgodnie z pkt 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia odpowiednio do danej części.

PYTANIE 6:

„Proszę podać długość instalacji chłodniczej. Proszę podać osobno dla części I i II.”

ODPOWIEDŹ AD 6:

Zamawiający oczekuje montażu jednostki wewnętrznej w odległości do 2mb od jednostki zewnętrznej (uwzględniając przejście przez ścianę).

PYTANIE 7:

„Czy w cenie oferty należy ująć przeglądy okresowe? Jeśli tak ile razy w roku należy je wykonywać?”

ODPOWIEDŹ AD 7:

Zamawiający informuje, że nie uwzględnił kosztów przeglądów. Zamawiający oczekuje gwarancji zgodnie z zapisami §7 wzoru umowy.

PYTANIE 8:

„Proszę o udostępnienie rzutów.”

ODPOWIEDŹ AD 8:

Zamawiający nie udostępnia rzutów pomieszczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE 9:

„Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonywania w okresie gwarancji bezpłatnych (na koszt Wykonawcy) przeglądów serwisowych, a jeżeli tak to ile w ciągu roku?”

ODPOWIEDŹ AD 9:

Zamawiający informuje, że nie uwzględnił kosztów przeglądów. Zamawiający oczekuje gwarancji zgodnie z zapisami §7 wzoru umowy.


PYTANIE 10:

„Czy może Zamawiający przewiduje osobne postępowanie na usługę serwisu i konserwacji urządzeń, co oznacza że oferta do tego postępowania ma nie zawierać kosztów serwisu?”

ODPOWIEDŹ AD 10:

Zamawiający informuje że nie uwzględnił kosztów serwisów i konserwacji.

**z up. Komendanta 32 WOG w Zamościu
KIEROWNIK INFRASTRUKTURY**


mgr inż. Andrzej OSEŁA

Wykonano w egz. poj.
Tel.: 261-181-631
32wog.zampub@ron.mil.pl
Sekcja Zamówień Publicznych T.2712 B5

tel.: 261-181-523
32wog@ron.mil.pl
www.32wog.wp.mil.pl

ul. Wojska Polskiego 2F
22 – 400 Zamość

