

Bydgoszcz, 30.05.2025 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Montaż sekcyjnej armatury odcinającej DN700 wraz z napędem zdalnym w komorze K-4048 przy ul. Herberta 5 w Bydgoszczy, PP/34/2025**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 29.05.2025 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. „Czy ze względu na długi czas dostawy (ok. 20-22 tygodnie od zamówienia) napędów elektrycznych zamawiający dopuszcza montaż rozdzielny, czyli w pierwszym etapie montaż przepustnic DN 600, które na krótki czas będą wyposażane w przekładnie ręczną a w terminie późniejszym ok. 30.11.2025 odbędzie się montaż napędów elektrycznych na obiekcie przez autoryzowany serwis producenta armatury?

W przypadku akceptacji takiego rozwiązania warunkiem musi być zgoda Zamawiającego na zamknięcie i otwarcie każdej przepustnicy w celu skalibrowania napędów elektrycznych na przepustnicach , szacowany czas ok. 5 godzin”

Odpowiedź Zamawiającego:

Istnieje możliwość montażu rozdzielnego oraz wyrażamy zgodę na zamknięcie i otwarcie każdej przepustnicy w celu skalibrowania napędów (szacowany czas ok. 5 h).

Kierownik
Zbiórki Zamówień Publicznych

Marek Estkowski

Nasze lokalizacje:

Bydgoszcz  Koronowo  Solec Kujawski
Nakło n/Notecią  Szubin

KRS 000033167
NIP 554 030 90 86
REGON 090523340
Kapitał zakładowy 50 200 000,00 zł

 CIEPŁO
BEZ SMOGU
KPEC