

Grudziądz, dnia: 2025-04-04

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

ZP.271.1.7.2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **"Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 040144C w miejscowości Biały Bór"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie czy obmiar w przedmiarze robót D.07.01.01 OŚWIETLENIE DROGOWE poz. 5 - Kabel energetyczny nN 0,6/1kV YAKXS 4x35mm² - w ilości 3.671,00 m jest prawidłowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ilość kabla energetycznego do zasilania oświetlenia to 486m. Ilość i rodzaj materiałów niezbędnych do wybudowania oświetlenia wskazana jest w punkcie 12 projektu budowlano - wykonawczego branży elektroenergetycznej - Budowa oświetlenia.

Zamawiający

ZASTĘPCA WÓJTA

Jacek Zyglewicz