



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W NOWYM TOMYŚLU
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8
64-300 NOWY TOMYŚL
TEL. 61 4422091, 61 4422080
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl
NIP: 788-00-07-818
VAT-UE: PL 788 00 07 818
REGON: 631066938
nr. rejestrowy BDO-000036386**

**NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425
Santander Bank Polska S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336**

Nowy Tomyśl, dnia 07.03.2025 r.

Dotyczy: "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Tomyślu w zakresie branży technologicznej, elektrycznej i AKPiA" (ID 1072052)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytanie zadane do treści ogłoszenia w postępowaniu "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Tomyślu w zakresie branży technologicznej, elektrycznej i AKPiA" (ID 1072052)

Pytanie 1:

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie rozwiązania równoważnego polegającego na dostawie i montażu zamkniętych kolumn filtracyjnych opartych na technologii bezciśnieniowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązania równoważnego polegającego na dostawie i montażu zamkniętych kolumn filtracyjnych opartych na technologii bezciśnieniowej.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy filtrów tylko montaż filtrów będących w posiadaniu Zamawiającego.