

BZP.271.11.2025

Nysa, dnia 28 marca 2025 r.

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Sienkiewicza w Nysie”**.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zgodnie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie poz. 6 przedmiaru dotyczącej wykorzystania krawężników kamiennych do ponownego wbudowania jako obrzeża.

Odpowiedź:

Przyjęto około 50% krawężników kamiennych do odzysku i wykorzystania jako krawężniki nie obrzeża. Zgodnie z pkt 5. OPISU TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU – projekt budowlany – branża drogowa - OGÓLNY OPIS ZASTOSOWANYCH WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH należy wbudować:

- 5.2. KRAWĘŻNIKI KAMIENNE – krawężniki wykonać zgodnie ze specyfikacją D-08.01.02 oraz z wytycznymi wybranego producenta. W drogach gminnych zastosowano krawężniki kamienne 15x 30 x 100 cm. Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla ławy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-06250, którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom specyfikacji.
- 5.8. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG – w ramach przedmiotowej inwestycji planuje się rozebrać: krawężniki, obrzeża, asfalt, kostkę betonową, ściek przykrawężnikowy, krawężniki. Przedmiotowe prace należy wykonać zgodnie ze specyfikacją D-01.02.04. Planowane powierzchnie elementów pasa drogowego przeznaczone do rozbiórek:
 - krawężnik kamienny w 50 % do ponownego wykorzystania 570,0 m.

W związku z powyższym w przedmiarze robót w pozycjach 76 i 77 należy przyjąć materiał kamienny zgodnie ze specyfikacją D-08.01.02.

Pytanie nr 2

w pozycji 42 przedmiaru zamawiający założył wbudowanie kostki granitowej ciętej płomieniowej na zjazdach do posesji. Czy ma to sens skoro ma być używana do ponownych elementów robót kostka kamienna z rozbiórki która jest kostką surowo łupaną.

Odpowiedź:

kostka kamienna z rozbiórki ma posłużyć do wykonania ścieku przykrawężnikowego.
Zjazd do posesji należy wykonać z kostki granitowej ciętej płomieniowej.

Pytanie nr 3

Proszę o podanie szerokości ścieku przykrawężnikowego z kostki kamiennej /przekrój poprzeczny podaje szer. 25 cm - opis zaś wskazuje na kostkę granitową 16x16 cm co daje ok. 32-33 cm.

Odpowiedź:

Ściek przykrawężnikowy zbudowany jest z dwóch rzędów kostki granitowej 16 x 16 cm (z rozbiórki) co daje szerokość ok. 32 cm.

Pytanie nr 4

Warstwy konstrukcyjne jezdni wg. projektu wykonawczego obejmują wzmocnienie podłoża pospółką gr. 40 cm, podbudowę kamienną 2-warstwy o łącznej gr. 15 cm oraz dwie warstwy z mieszanek mineralno asfaltowych gr. 10 cm. Jako wykonawca uważam ,że przy tak obszernych robotach związanych z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową oraz wymianą sieci wodociągowej należałoby przyjąć przynajmniej 30 cm pospółki stabilizowanej cementem . w miejsce podłoża z pospółki.

Odpowiedź:

Warstwy konstrukcyjne należy przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający może uściślić rodzaj kostki betonowej przewidzianej do zabudowy w chodniku.

Odpowiedź:

Zgodnie z Opisem w „PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU”, cyt.: „chodniki obustronne o szerokości 130-200 cm nawierzchni z kostki betonowej płukanej w kolorze naturalnym 9 x 9 cm.”

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Bobak

SEKRETARZ MIASTA