

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu w trybie podstawowym
na zadanie inwestycyjne pn.:**

**Dotyczy: „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łącko
(osiedle Podgrabie)”**

- I. W związku z zapytaniem otrzymanym od Wykonawcy uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie dotyczącym wyjaśnienia SWZ, Gmina Łącko działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1 w postępowaniu:

„Czy w związku z niedawną aktualizacją normy PN-EN 12201-1:2024-04, dla wymogu stawianego przez Zamawiającego w załączniku „PT wodociąg i kanalizacja.pdf” – „Rury z PE100RC powinny posiadać udokumentowane wyniki badań "Wyrobu Gotowego" (a nie jedynie granulatu) tj. podwyższoną odporność na naciski punktowe i powolną propagację pęknięć oraz podwyższoną odporność na skutki zarysowań, zgodnych ze specyfikacją PAS1075 typ 1 lub 2 wydanej przez akredytowany Instytut Badawczy”, Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania równoważnego, w postaci badań dla właściwości rur, zgodnie z nową normą PN-EN 12201-1:2024-04? Badania te potwierdzają dokładnie te same właściwości rur wykonanych z materiału PE100-RC:

1. Odporność na powolny wzrost pęknięć z określeniem modułu wzmocnienia dla badanej rury,
2. Odporność na powolny wzrost pęknięć pod obciążeniem,
3. Odporność na powolną propagację pęknięć Test karbu.

Norma PN-EN 12201-1:2024-04 zawiera badania, które są w pełni znormalizowane, a to pozwala na potwierdzenie ich wiarygodną metodą w akredytowanym laboratorium. Ponadto przewagą badań opisanych w normie PN EN 12201-2:2024 jest racjonalny czas ich wykonania umożliwiający kontrolę faktycznych właściwości produkowanego wyrobu. Ponadto dokument PAS 1075 jest dokumentem archiwalnym, którego wydawania zaprzestano w 2020 roku.”.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość przedłożenia dokumentów potwierdzających właściwości materiałów badaniami równorzędnymi do przedstawionych w specyfikacji PAS 1075. Wszystkie rury i kształtki polietylenowe muszą posiadać Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję, potwierdzający zgodność wszystkich produktów z wszystkimi wymogami PN.

Niniejsze pismo jest integralną częścią SWZ.

**Wójt Gminy Łącko
mgr Jan Dziedzina**