



Burmistrz Miasta Nowy Targ

34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia.

Nasz znak ZP.271.11.2025

Nowy Targ 24.04.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont placu przed domem przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

Proszę o zamieszczenie zdjęcia kostki brukowej jaką należy ułożyć na placu. Ewentualnie proszę o podanie wymiarów kostki i koloru.

Odpowiedź:

Należy zastosować kostkę betonową typu Akropolis z posypką o grubości 80 mm, wzór nieregularny. Kolor szary.

Z takiej kostki wykonane są nawierzchnie alejek przylegających do terenu remontowanego placu.





Burmistrz Miasta Nowy Targ

34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1



BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Otrzymują:

1/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>

2/ a/a

Referat ds. Zamówień Publicznych

tel. (18) 26-11-244
fax (18) 26-62-312

e-mail: umnt@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl

pokój Nr 301, III piętro