

KPZ.271.23.2024

Ostrołęka, dn. 13.01.2025 r.

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W – ul. Kolejowej w Ostrołęce**” prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024, poz. 1320 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI:

Pytanie nr 58

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych kręgów i dennic betonowych o nasiąkliwości nieco wyższej niż 4%, np. 4,4%, biorąc pod uwagę fakt, że różnica ta jest minimalna i nie wpłynie znacząco na trwałość oraz funkcjonalność studni, a jednocześnie pozwoli na optymalizację kosztów realizacji inwestycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania prefabrykowanych kręgów i dennic betonowych o nasiąkliwości nieco wyższej niż 4%, np. 4,4%.

Pytanie nr 59

"W nawiązaniu do pytania nr 45, czy Zamawiający wyrazi zgodę na ulepszenie gruntów spoistych przy budowie kanalizacji deszczowej nad obsypką rury, pod warunkiem: Osiągnięcia odpowiednich wskaźników zagęszczenia gruntów, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej? Zastosowania profesjonalnego systemu ulepszania, który obejmuje precyzyjne dozowanie materiałów stabilizacyjnych, odpowiednie mieszanie gruntu oraz kontrolowane zagęszczanie. System składa się z urządzeń hydraulicznych używanych na koparkach, takich jak: dozownik spoiwa, recykler oraz zagęszczarki hydrauliczne?

Ulepszanie gruntów spoistych wapnem jest powszechnie stosowaną i efektywną metodą, która pozwala na: Redukcję wilgotności gruntu, co poprawia jego urabialność i parametry zagęszczenia; Zmniejszenie plastyczności oraz skurczu gruntów spoistych, co ogranicza ryzyko deformacji; Poprawę nośności i stabilności podłoża, co przekłada się na długotrwałą trwałość konstrukcji; Wykluczenie konieczności wymiany gruntów, co znacząco obniża koszty budowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie ulepszenia gruntów spoistych nad obsypką rur kanalizacji deszczowej.

PONADTO ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ W ZWIĄZKU NA OCZEKIWANIE NA DOFINANSOWANIE ZADANIA, ZMIANIE ULEGA SWZ W ZAKRESIE:

Punkt 1 w Rozdziale VI „Termin wykonania zamówienia” otrzymuje brzmienie:

„1. Termin wykonania zamówienia wynosi: **15 miesięcy od dnia podpisania umowy.**”

Punkt 1 w Rozdziale XVII „Termin związania ofertą” otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **15.04.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Punkt 1 i 3 w Rozdziale XVIII „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **17.03.2025 r. do godziny 10:00.**”


„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.03.2025 r. o godzinie 10:15.**”

Punkt IV w Załączniku nr 1 – Wzór Formularza Oferty „TERMIN REALIZACJI” otrzymuje brzmienie:

„Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: **15 miesięcy od dnia podpisania umowy.**”

Pozostałe warunki specyfikacji warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 dokonane powyżej zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia nr 2024/BZP 00392679/01. W załączeniu sprostowanie ogłoszenia nr 2025/BZP 00026421/01 z dnia 2025-01-13

PREZYDENT MIASTA

Paweł Niewiadomski

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
2. Zmodyfikowana treść SWZ.