



Toruń, dnia 22.04.2025 r.

ZPO:ZP/6/2025

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na roboty budowlane w zakresie modernizacji tarasu, wymiany drzwi przesuwnych, wymiany drzwi ppoż. w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńskiego im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu - Nr ZPO:ZP/6/2025.

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

1. Proszę o podanie szczegółów do Zadania nr 3:

Jaki wymiar ma być drzwi p.poż z uwzględnieniem podziału na skrzydło bierne i czynne? Proszę o doprecyzowanie - jaki parametr ochrony przeciwpożarowej ma być osiągnięty: EI30 czy EI60 - są rozbieżności w dokumentacji.

Odpowiedź: Drzwi ppoż. w Zadaniu Nr 3 winny posiadać szerokość taką samą jak istniejące tj. skrzydło bierne: około 33 cm, skrzydło czynne około 129 cm. Dokładne wymiary Wykonawca winien zweryfikować przed wykonaniem i montażem lub na etapie przed złożeniem oferty w ramach wizji lokalnej, która ma charakter fakultatywny.

Zamawiamy drzwi o ochronie przeciwpożarowej **EI60**, czy tak jak określono w opisie w Zał. Nr 7-3 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający poprawia omyłkowy zapis w pkt. 2.2.1. na str. 3 STWiOR dotyczącej Zadania Nr 3 i nadaje mu treść "Stolarka ppoż. - drzwi wewnętrzne, aluminium, ppoż. - drzwi **EI 60**, kolor RAL 9010; stal ocynkowana, lakierowanie proszkowe, wypełnienie panel **EI 60** BL/GK/GK/BL/4 STANDARD - szkło **EI 60**, brak progu, skrzydło bierne ryglowane automatycznie, samozamykacze, klamki, zamek, automatyczna uszczelka, elektrozaczep rewersyjny, dwustronna kontrola dostępu"

Załącznik Nr 9/3 tj. STWiOR z poprawioną omyłką załączamy do niniejszej odpowiedzi.

Z poważaniem

DYREKTOR

Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńskiego
im. ks. Jerzego Popiełuszki

Aleksandra Wachowiak-Kaźmierczak