



**PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W NOWYM TOMYŚLU  
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8  
64-300 NOWY TOMYŚL  
TEL. 61 4422091, 61 4422080  
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl  
NIP: 788-00-07-818  
VAT-UE: PL 788 00 07 818  
REGON: 631066938  
nr. rejestrowy BDO-000036386**

---

**NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425**

**Santander Bank Polska S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336**

---

Nowy Tomyśl, dnia 17.03.2025 r.

**Dotyczy:** "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Tomysłu w zakresie branży technologicznej, elektrycznej i AKPiA" (ID 1072052)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomysłu Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytanie zadane do treści ogłoszenia w postępowaniu "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Tomysłu w zakresie branży technologicznej, elektrycznej i AKPiA" (ID 1072052)

**Pytanie 7:**

Czy rozszerzenie systemu SCADA oraz infrastruktury komputerowej (komputerów i monitorów) na których ta SCADA jest zainstalowana jest w ramach tego zadania i leży po stronie zamawiającego czy wykonawcy? Prosimy o doprecyzowanie tej kwestii.

**Odpowiedź:**

Informujemy, że rozszerzenie systemu SCADA oraz infrastruktury komputerowej (komputerów i monitorów) na których ta SCADA jest zainstalowana leży po stronie Zamawiającego.