

Dotyczy: Odpowiedź na zapytania, które wpłynęły po terminie na zadawanie pytań
w postępowaniu na zadanie
**„Roboty budowlane przy budynku Urzędu Gminy Bochnia wpisanego do gminnej
ewidencji zabytków – remont dachu”**

Odpowiedź na zapytanie nr 3 z dnia 17-10-2024r.

PYT.3 „Czy w ofercie należy uwzględnić zajęcie chodnika, czy może zajęcie chodnika i związane z tym koszty są po stronie Zamawiającego”?

ODP.3 Jeżeli Wykonawca przewiduje podczas prac zajęcie chodnika lub jego wykorzystanie podczas robót, to musi uwzględnić koszty jego zajęcia i użytkowania w swojej ofercie (droga wojewódzka).

Odpowiedź na zapytanie nr 4 z dnia 18-10-2024r.

PYT. 4 „Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie połaci dachu z blachy stalowej powlekanej”?

ODP. 4 Zamawiający nie dopuszcza wykonania połaci dachowej z blachy stalowej powlekanej.

Wójt

mgr Marek Bzdek

Kierownik Zamawiającego
/podpisano elektronicznie/