



Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia.

Nasz znak ZP.271.5.2025

Nowy Targ 17.03.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 28.02.2025 Wyjaśnienie nr 4, proszę o potwierdzenie, że łączna suma opraw na boiskach ma wynosić 60szt?

Zamieszczona odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć montaż 6 opraw oświetleniowych na każdym z masztów.

Jeżeli tak, a moc opraw ma być podtrzymana do wartości 1400W na oprawę, to obliczenia bilansu mocy się nie zgadzają.

Moc obliczeniowa całego obiektu wynosi $P_o=50[\text{kW}]$, tutaj również ta wartość nie będzie się zgadzała.

Proszę o aktualizację bilansu mocy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Suma opraw nie jest jednoznaczna z mocą obliczeniową. Oprawy te nie będą pracować z pełną mocą zatem moc obliczeniowa pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 2

W projekcie En6_LAN_Schemat, szafa RACK wyposażona jest w patch panele 48 portowe, w opisie informacja o 24 portowych. Jakie panele mają być zastosowane?

W projekcie ilość paneli sugeruje możliwość instalacji 816 linii, w projekcie występuje około 150. Czy szafa ma być wyposażona jak na schemacie LAN, czy według potrzeb budowanej infrastruktury?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć panele 48 portowe. Szafę należy wyposażyć zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunki En/6.

Otrzymują:

1/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>

2/ a/a

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Referat ds. Zamówień Publicznych

e-mail: umnt@um.nowytarg.pl

www.nowytarg.pl

tel. (18) 26-11-244

fax (18) 26-62-312

pokój Nr 301, III piętro