

Do:

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
(Strona internetowa prowadzonego
postępowania)**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z POWIETRZNĄ POMPĄ CIEPŁA NA UKŁAD POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z KASKADĄ KOTŁÓW GAZOWYCH KONDENSACYJNYCH ZEWNĘTRZNYCH”

PYTANIE I WYJAŚNIENIE dot. SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) - Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu, zostało do Zamawiającego wniesione (w dniu: 18 kwietnia 2025 roku) pytanie. Zamawiający przedkłada poniżej treść pytania oraz udziela stosownego wyjaśnienia.

Pytanie nr 1:

Czy jest możliwość zamiany producenta dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych wraz z automatyką, czy należy złożyć ofertę na kotłach zgodnie z dokumentacją projektową dołączoną do przetargu wskazującą według opisu na konkretnego producenta?

Wyjaśnienie do Pytania nr 1:

Projekt sporządzony został w oparciu o rozwiązania techniczne jednego z producentów urządzeń oferującego swoje urządzenia na rynku krajowym z uwagi na konieczność zaprojektowania automatyki zapewniającej współpracę istniejących urządzeń grzewczych (powietrznej pompy ciepła) z projektowanymi kotłami gazowymi. Zgodnie z dokumentacją projektową postawiony jest wymóg sterowania pracą powietrznej pompy ciepła przez automatykę kotłów gazowych. **Oczywiście dopuszcza się zastosowanie urządzeń (równoważnych) innych producentów pod warunkiem przedstawienia konkretnych rozwiązań technicznych w zakresie automatyki - zgodnych z założeniami dokumentacji projektowej.** Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której na budowę dostarczone zostaną urządzenia, których automatyka nie będzie współpracowała z automatyką istniejącej pompy ciepła. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której Wykonawca przedstawiał będzie warianty (rozwiązania) wykonania zadania, które będą odbiegać od założeń projektowych.

Uwaga:

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia. W związku z powyższym - Wykonawcy **zobowiązani są do uwzględnienia wszystkich powyższych informacji** ws. wyjaśnienia zapisów SWZ - w treści składanych ofert.