

Mrągowo, 15.04.2025 r.

Zn. spr.: SA.270.2.2.2025

Dotyczy: Budowa samodzielnej podwójnej kancelarii leśnictwa Ganty i Borówko, IN2024/1

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) poniżej przedstawiamy odpowiedzi na Państwa zapytania:

1. Proszę o informację dotyczącą punktu 5.4) pkt.2 ppkt.1) Czy do kwalifikacji wykonawcy wymagacie Państwo udokumentowania robót budowlanych jedynie w systemie prefabrykacji szkieletowej i jest to warunek konieczny ? Czy mogą to być również roboty budowlane w systemie tradycyjnym?
 - a) Zamawiający dopuszcza również wykazanie robót budowlanych wykonanych w systemie tradycyjnym, o ile ich charakter, zakres oraz stopień złożoności są porównywalne z przedmiotem zamówienia.
2. Proszę również o doprecyzowanie materiału drzwi wewnętrznych określonych w przedmiarze jako ścianka szklona. Czy są to drzwi PCV, aluminiowe czy drewniane?
 - a) W odpowiedzi na pytanie dotyczące materiału drzwi wewnętrznych określonych w przedmiarze jako "ścianka szklona", uprzejmie informujemy, że przedmiotowe drzwi mają być wykonane jako drzwi drewniane.
3. Proszę o doprecyzowanie specyfikacji materiałowej stolarki okiennej i drzwiowej. Materiał, kolor, parametry techniczne:
 - drzwi zewnętrzne - Czy muszą być RC4? czy mogą być również RC3? Czy konieczna jest szybka?
 - drzwi wewnętrzne - Przylgowe czy bez przylgowe; Ramowe czy płytowe; Ościeżnice regulowane czy stałe; Czy to mają być drzwi z drewna czy mogą być z płyty MDF; Drzwi z kratką wentylacyjną muszą być czy mogą być z podcięciem?
 - a) W odpowiedzi na pytanie dotyczące parametrów drzwi zewnętrznych i wewnętrznych informujemy, że:
 - drzwi zewnętrzne mają być klasy RC4 z szybą
 - drzwi wewnętrzne – przylgowe, ramowe, ościeżnica regulowana, drewniane, z podcięciem.

Z poważaniem

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mrągowo