

07.02.2025 r.

Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZO

Tytuł: Usługa dozoru, konserwacji i napraw dźwigów osobowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji
(postępowanie sanacyjne otwarte przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Sygn. akt WR1F/GRs/1/2023)

Adres zamawiającego: Inwalidów Wojennych 26

Kod, miejscowość: 56-100 Wołów

NIP: 988-02-67-118

REGON: 020749596

KRS: 0000305310

Telefon: 71/380 58 01

Faks: 71/389 27 99

Godziny urzędowania: 7:00 – 14:35

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/pcmwolow>

Składanie ofert następuje przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/pcmwolow>.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia są: konserwacje, naprawy oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej trzech dźwigów osobowych:

- a) Dźwig osobowy 900 kg, rok produkcji 2013, producent Liftprojekt o numerze rej. N3128007268, mieszczący się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 56-100 Wołów
- b) Dźwig Szpitalny 1600 kg, rok produkcji 2015, producent Pilawa o numerze rej. N3128008347, mieszczący się przy ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
- c) Dźwig Szpitalny 1000 kg, rok produkcji 2001, producent Windpoldźwig o numerze rej. N3128003815, mieszczący się przy ul. Inwalidów Wojennych 18, 56-100 Wołów

1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:

- a) wykonywanie konserwacji na podstawie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1194) oraz aktów wykonawczych.
- b) utrzymanie dźwigów szpitalnych w stałej sprawności technicznej z wyjątkiem postojów niezbędnych przy konserwacji, naprawach oraz badaniach okresowych przez UDT;
- c) wykonywanie drobnych napraw regulacji, usuwanie awarii w ramach umowy;
- d) wystawianie orzeczeń technicznych na zużyte części, które wynikły z eksploatacji lub awarii;
- e) wykonanie pomiarów elektrycznych raz w roku obejmujący: pomiary izolacji przewodów,

pomiary ochronne przeciwporażeniowej, pomiary uziemień;
f) całodobowa obsługa Pogotowia (24 godzinna dyspozycyjność).

1.3 Obowiązki Zamawiającego:

- 1) Zamawiający jest zobowiązany do unieruchomienia dźwigu poprzez zabezpieczenie go przed dostępem osób trzecich w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia dla ludzi i mienia;
- 2) Zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do urządzenia z zabezpieczeniem odpowiednich warunków BHP i PPOż. oraz odpowiedniego wyposażenia w sprzęt gaśniczy;
- 3) Zapewnienia właściwego zasilania w energię elektryczną.

1.4 Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) przybycia konserwatora na miejsce w ciągu 2 godzin w celu usunięcia awarii od otrzymania zgłoszenia telefonicznego;
- b) przybycia konserwatora na miejsce w ciągu 2 godzin w celu uwolnienia osób znajdujących się w dźwigu od otrzymania zgłoszenia telefonicznego;
- c) zapewnienia całodobowej dyspozycyjności pogotowia dźwigowego (w tym święta i dni wolne od pracy);
- d) podaniu (opisaniu) na dźwigach numerów telefonu awaryjnego pogotowia dźwigowego;
- e) w przypadku braku możliwości technicznych usunięcia awarii - zabezpiecza dźwig przed dostępem osób niepowołanych;
- f) powiadamiania Zamawiającego na piśmie - orzeczenie techniczne z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności wymiany niezbędnych części wynikających z eksploatacji lub zaleconych przez UDT;
- g) wykonawca oświadcza, że posiada dostęp do części zamiennych;
- h) wykonawca w ramach konserwacji, drobnych napraw i awarii będzie dostarczać materiały takie jak: cewki, styki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smar, osprzęt śrubowy, instrukcje, tabliczki TZ i TO, uzupełnienie oleju, uzupełnienie żarówek do kaset dyspozycyjnych i wezwań, uzupełnienie żarówek do oświetlenia w kabinach, izolacje, czyściwo.
- i) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania powierzonego urządzenia w stałym ruchu z wyjątkiem postoju niezbędnego do wykonania czynności konserwacyjno - naprawczych.
- j) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby osoby wykonujące konserwacje i naprawy, posiadały: ważne zaświadczenia kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV.

1.5 Wykonywanie napraw bieżących dźwigów szpitalnych - oddzielne zlecenia:

- a) naprawy lub awarie wykonywane będą na podstawie wcześniej przedstawionego orzeczenia technicznego oraz wyceny w oparciu o KNR zgodnie z zaoferowaną stawką godzinową.
- b) Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności naprawczych do 2 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności urządzeń.
- c) Wykonawca ma obowiązek przywrócić sprawność techniczną dźwigu, instalacji elektrycznej w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia awarii. Termin podany może ulec przedłużeniu tylko w szczególnych okolicznościach, których wykazanie spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Zamawiającego o konieczności przedłużenia terminu z podaniem przyczyn i okoliczności uzasadniających to przedłużenie oraz przewidywany czas naprawy.

1.6 CPV: 50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind

1.7 Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

3.1. Umowa zostanie zawarta na okres **12 miesięcy** od podpisania umowy.

3.2. Miejsce realizacji zamówienia:

- a) Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy, ul. Inwalidów Wojennych 26, Wołów;
- b) Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna w Wołowie, ul. Piłsudskiego 34, Wołów;
- c) Oddział Rehabilitacyjny, ul. Inwalidów Wojennych 18, Wołów.

4. Załączniki do oferty:

- 1. **Wykaz osób**, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia tj. uprawnionych są do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (Grupa 1, do 1kV), wydane przez uprawnione organy oraz zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwigów wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
- 2. **Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- 3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest **ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej** w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 PLN
- 4. **Oświadczenie (Załącznik nr 1)**
- 5. **Projekt umowy Wykonawcy.**

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie

W związku z treścią art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z którą z postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy.

oświadczam, że podlegam/nie podlegam* ww. wykluczeniu

(niepotrzebne skreślić)*

.....
***Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym***