



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

Załącznik nr 3

Protokół z dnia

Czynności serwisowe:

sprawdzenie prawidłowości samozamykania – wyposażenie drzwi w samozamykacz zgodny z normą otwarcie drzwi i zamknięcie z kąta 30 st.,	
sprawdzenie kolejności zamykania skrzydeł dla drzwi dwuskrzydłowych,	
ocena działania wszystkich elementów,	
oględziny zewnętrzne płyty i ościeżnicy pod kątem uszkodzeń mechanicznych, powłoki lakierniczej i oznak korozji, stan materiałów izolacyjnych,	
sprawdzenie przeszkleń jeśli dotyczy,	
kontrola szczelin pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą,	
kontrola okuć pod względem funkcjonowania, mocowania, łożyskowania,	
kontrola zamka pod względem funkcjonowania, mocowania, łożyskowania,	
kontrola zamocowania zawiasów w części skrzydłowej i ościeżnicowej,	
sprawdzenie osadzenia ościeżnicy,	
sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem,	
sprawdzenie stanu uszczelkę pęczniejących na skrzydle, w ościeżnicy,	
sprawdzenie działania uszczelki opadającej (dotyczy przeciwpożarowych drzwi dymoszczelnych),	
sprawdzenie minimalnej siły potrzebnej do otwarcia drzwi w przypadku kiedy budynki są wyposażone w system wentylacji pożaru wykonuje się dodatkowy pomiar działania tej siły w trakcie działania systemu),	
sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania zwór magnetycznych i połączeń.	

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....
Wykonawca

.....
Zamawiający