



**Wyjaśnienia specyfikacji warunków
zamówienia.**

Nasz znak ZP.271.5.2025

Nowy Targ 26.02.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

W opisie instalacji elektrycznej na temat oświetlenia boiska są tylko takie informacje:

Do oświetlenia obiektu projektuje się projektory LED o mocy 1400W. Symulacje przeprowadzono w programie Relux. Dla projektu równoważnego należy przeprowadzić symulacje komputerowe celem potwierdzenia spełnienia wymagań nie gorszych niż w obliczeniach referencyjnych.

Szczegółowy dobór masztów oświetleniowych znajduje się w oddzielnym opracowaniu.

Brak tych opracowań w dokumentacji i szczegółów po ile opraw ma być montowanym na danym maszcie.

Proszę o uzupełnienie o dokumentację, o której mowa w opisie instalacji elektrycznej.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć montaż 6 opraw oświetleniowych na każdym z masztów. Do wyceny należy przyjąć maszty 12m na małym boisku i 15m na dużym boisku. Szczegółowy dobór masztu zgodnie z wybranym rozwiązaniem w zakresie producenta.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Otrzymują:

1/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>

2/ a/a